

Nuutinrinteen teollisuusalueen lämpökeskuksen esiselvityksen hyväksyminen

12/10.03.02/2020

Tela § 54

Valmistelija: tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Nuutinrinteen teollisuusalueen lämpökeskuksen uusimisesta esiselvityksen. Tarjouskilpailun jälkeen hankkeen toteuttajaksi on valittu Benet Oy.

Nuutinrinteen teollisuusalueen lämpökeskuksesta toimitetaan lämpöä kunnan omistamaan 24-halliin ja Harmonia Kalusteen kiinteistölle. Lämpökeskuksen öljykattilan poltinosa on uusittu pari vuotta sitten, kattila on tuhoutunut tulipalossa ja purusiilo on kunnostettavissa.

Esiselvityksellä on vertailtu erilaisten lämmöntuottamisratkaisujen teknis-taloudellista soveltavuutta, jonka pohjalta on tarkoitus kilpailuttaa lämpökeskuksen uusiminen tarkoituksenmukaiseksi ja edullisimmaksi arvioitujen vaihtoehtojen pohjalta.

Esiselvitys on erillisenä liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että lämpökeskuksen kunnostusta jatketaan selvityksen pohjalta.

Päätös: Tekninen johtaja muutti kokouksessa ehdotuksen seuraavaksi: Tekninen lautakunta päättää, että lämpökeskuksen kunnostusta jatketaan Hakekattilaratkaisun pohjalta. Suunnittelu tehdään vuoden 2021 aikana ja toteutus 2022 TA-vuonna

Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.