

29.4.2021

---

LAUSUNTO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

Viite: Rakennustarkastaja Juha-Pekka Korpelan lausuntopyyntö

Asia: Jätevesisuunnitelma kiinteistölle Tanhua 291-413-2-5

Kuhmoisten kunnan Tapialan kylässä Tanhua -nimiselle kiinteistölle rakennetaan uusi sauna. Rakennuksen käyttövesi saadaan kaivosta. Rakennuspaikka sijaitsee luokitellulla Unnasjärven 2-luokan pohjavesialueella ja Päijänteen rantaan on matkaa 15 metriä.


Rakennuksen jätevesijärjestelmän tulee toteuttaa Valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017.

Rakennuksen kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön, koska kyseinen rakennus tulee sijaitsemaan Unnasjärven pohjavesialueella.

Edellä esitetyn johdosta lausun seuraavaa:

- 1) Jätevesijärjestelmästä on esitettävä tarkempi suunnitelma rakennuslupa-hakemuksen yhteydessä.
- 2) Umpisäiliö tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Liete tulee toimittaa kunnan jätevedenpuhdistamolle.
- 3) Umpisäiliöön tulee asentaa ylitäytymisestä varoittava hälytin.

Edellä mainitut toimenpiteet huomioon ottaen rakentaminen voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla. Kiinteistön jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 527/2014 155 §)

  
Marja-Leena Rajala  
ympäristösihteeri