

LIIKUNTAHALLIRAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT
MUUTOSTOIDEN JÄLKEEN:

KERROSALA:
1.KERROS: 1331 kem2
2.KERROS: 218 kem2
YHTEENSÄ: 1549 kem2
TILAVUUS: 9470 m3

MITAT PERUSTUVAT VANHOIHIN PIIRUSTUKSIIN.
MITÄÄN EI OLE TARKISTUSMITATTU.

Pohjoinen



.291-415-8-39

.291-403-8-47

.291-410-55-19

.291-410-24-31

.291-403-8-16

POHJAPIIRUSTUS ON PIIRRETTY VANHOJEN PIIRUSTUSTEN POHALTA.
KAIKKI KUVASSA NÄKYVÄT MITAT OVAT VANHOISTA POHJISTA, EIKÄ NIITÄ OLE TARKEMITATTU.
TILOJA EI OLE TARKISTUSKIERRETTY.

PALO-OSASTOINNIN PERUSTUVAT VANHOIHIN LUPAPIIRUSTUKSIIN, SEKÄ PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTYIHIN HAVAINTOIHIN!

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: PALON KESTÄVÄ (P1).
RAKENNUS ON KOULURAKENNUS.

OSASTOINTI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN E130.
ULLAKON JAKO MAX.400m2 OSIIN EI15 RAKENTEIN.

RAKENNUS ON VARUSTETTU PALOVAAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ,
PIKAPALPOSTILLA, MÄÄRÄYSTEN MUKAISILLA ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA
SEKÄ MERKKI JA TURVAVALAISTUKSELLE.

SAVUNPOISTO HOIDETAAN PAINOVOIMASEISTI OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUITTA.
LIIKUNTASALISSA SAVUNPOISTOLUKUT 2KPL n.2M2/LUUKKU

KULKUREITIN MAX.PITUUS ULOSKÄYTÄVÄÄN 50m.
POISTUMISTIET MERKITYY.
MINIMI KAISTANLEVEYS MILLIMETREINÄ, b=1200

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:

SEINÄT JA KATOT:
yleensä B-s1, d0
uloskäytävät, A2-s1, d0
LATTIAT:
D FL-s1

ULKOPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:
Ulkooverhousen sisä- ja ulkopinnat: B-s2, d0
tuuletusvälin sisäpinta: B-s1, d0

ILMANVAIHTO LV-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
LÄMMITYSMUUTO KAUKOLÄMPÖ.

MAKSIMI HENKILÖMÄÄRÄ ULOSKÄYTVIEN PERUSTEELLA:

SALIN ULOSKÄYTVÄ 2 KPL 2400mm
= 2 x 300henk. = 600 HENKILÖÄ.
ETEISEN ULOSKÄYTVÄT 1200mm + 2 KPL 2000mm
= 120henk. + 2 x 240henk. = 600 HENKILÖÄ.

LÄNKIPOHJANTIE

B
luokat 0-4
VANHA LIIKUNTAHALLILOSA, EI MUUTOKSIA
LIKUNTAHALLIN UUDET ETEISTILAT

C
luokat
käsittelyalueton

liikuntasali

oleskelupiha

tapahtumatori

ulko-opetus

saatto-pysäköinti

nurmi

nurmi

nurmi

nurmi

nurmi

nurmi

nurmi

nurmi

nurmi

aidattu pelikenttä

Pallokenttä

nurmi

nurmi

P-alue

HUOLTOTIE

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

VIISIKATU

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
.291-403-8-47, .291-403-8-16				
Rakennuslupamenetelmä	KORJAUSRAKENTAMINEN, LAAJENNUS	Pääpiirustus	PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	KUHKMOISTEN KUNTA, KOULUKESKUS LÄNKIPOHJANTIE 64 17800 KUHKMOINEN	Piirustuksen sisältö	ASEMAPIIRUSTUS	mk 1:500
arkTaipale oy	Suunnittelija, päivitys ja allekirjoitus Pursulanrinne 17 17500 Padasjoki	Suunnitteluala	Piirustusnumero	ARK ARK-202146-100
	Jarmo Taipale RA,ark 11.11.2021			